



Impresa:

Iscritta n. all'AVIEL - UNAE Veneto

DI.RI. N./...

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

(D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 – Art. 7, comma 6)

Il sottoscritto

in qualità di Responsabile Tecnico, da almeno 5 anni, di una impresa installatrice abilitata ad operare nel settore impiantistico, a cui si riferisce la presente dichiarazione, e attualmente Responsabile Tecnico dell'impresa Installatrice:

(ragione sociale)

con sede in via , n. , Comune , (prov.),
tel. , part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di n.

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443), di n.

In esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto (descrizione schematica):

commissionato da ... installato indicativamente nell'anno nei locali siti nel comune di (prov. ...) .

Via n. , scala piano interno

di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)

.....
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi ;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art 7 del D.M. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

eseguito un sopralluogo nei giorni,

accertato che i componenti sono adatti al luogo di installazione,

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo.

Allegati:

Relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto

Altro:

Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose o successivi alla data della presente dichiarazione e derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

Il Responsabile Tecnico dell'Impresa

.....
(timbro e firma)



Allegato alla Dichiarazione di Rispondenza

RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Risultati dei controlli effettuati sull'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

Dati del responsabile tecnico dell'impresa installatrice

(Nome e cognome)

Dati dell'impresa installatrice

Ragione sociale

Indirizzo

Dati dell'impianto

Committente (Nome e cognome):

Proprietario dell'impianto (Nome e cognome):

Indirizzo dell'impianto:

Descrizione dell'impianto

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 7, comma 6, e dell'art. 6 comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Esito dei controlli sull'impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l'idoneità dell'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l'esito dei controlli eseguiti.

Sezionamento e sovracorrenti

L'impianto elettrico ha dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovraccorrenti posti all'origine dell'impianto.

Contatti diretti

Tutte le parti attive sono inaccessibili.

Le prese sono protette contro i contatti diretti.

Nelle zone 1 e 2 del locale bagno/doccia la sicurezza è accettabile.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Nessun conduttore di fase è di colore giallo-verde.



Contatti indiretti

L'impianto è protetto con interruttore differenziale Idn <= 30 mA
È presente l'impianto di terra.

Misure e prove

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.
L'interruttore differenziale funziona correttamente.
Il valore della resistenza di terra è adeguato.
Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all'impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l'eventuale necessità dell'illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell'incarico ricevuto.

Data

Timbro e firma